

Wyniki 15.06

Basen duży Apartamenty Janette

PH	7,5	zgodne		7,5
REDOX	521	za niski	Zwiększenie dawki chloru na automacie dozującym, redeox przywrócony do normy	768
Chlor wolny	0,10	za niski	Zwiększenie dawki chloru na automacie	0,66
Chlor związany	0,15	zgodne		0,15

Brodzik Apartamenty Janette

PH	7,8	zgodne	Zwiększenie dawki PH -	7,00
REDOX	591	za niski	Dozowanie chloru , redeox przywrócony do normy	768
Chlor wolny	1,50	za niski	Dolanie koagulantu i płukanie filtra	0,6
Chlor związany	0,23	zgodne		0,23